

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 江苏虹景新材料有限公司新材料项目 220 千伏

配套工程

项 目 编 号 2304-320000-04-01-148566

建 设 地 点 江苏省连云港市连云区

验 收 单 位 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司

2024 年 8 月 1 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	江苏虹景新材料有限公司新材料项目 220 千伏配套工程	行业 类别	其他电力工程
主管部门 (或主要投资人)	国网江苏省电力有限公司	项目 性质	新建建设类
水土保持方案批复机关、 文号及时间	江苏省水利厅， 苏水许可〔2023〕203 号，2023 年 10 月 18 日		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	国网江苏省电力有限公司， 苏电建初设批复〔2023〕20 号，2023 年 6 月 6 日		
项目建设起止时间	2023 年 11 月~2024 年 3 月		
水土保持方案编制单位	江苏德宁建设工程咨询有限公司		
水土保持监测单位	\		
水土保持施工单位	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司		
水土保持监理单位	盐城新源电力建设监理有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	连云港市水利规划设计院有限公司		

二、验收意见

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）、《江苏省水利厅关于印发<江苏省生产建设项目水土保持管理办法>的通知（苏水规〔2021〕8 号）》和《国家电网有限公司电网建设项目水土保持设施验收管理办法》，国网江苏省电力有限公司于 2024 年 8 月 1 日在南京市江宁区主持召开江苏虹景新材料有限公司新材料项目 220 千伏配套工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司，技术评审单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，水土保持方案编制单位江苏德宁建设工程咨询有限公司，工程设计单位连云港智源电力设计有限公司，施工单位中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司，监理单位盐城新源电力建设监理有限公司，水土保持设施验收报告编制单位连云港市水利规划设计院有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会前验收组察看了工程现场，会议听取了工程设计建设情况、水土保持监测情况、水土保持设施验收报告内容的汇报，经质询、讨论，形成了水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

江苏虹景新材料有限公司新材料项目 220 千伏配套工程位于连云港市连云区徐圩街道境内，为新建建设类输变电工程。工程新建线路长度共计 3.90km，均为架空线路，新建杆塔 19 基，其中钢管杆 2 基，角钢塔 17 基，拆除杆塔 2 基，均为角钢塔。工程于 2023 年

11 月开工，2024 年 3 月完工。

（二）水土保持方案批复情况

2023 年 10 月 18 日，江苏省水利厅以《省水利厅关于准予江苏虹景新材料有限公司新材料项目 220 千伏配套工程水土保持方案告知承诺制的行政许可决定》（苏水许可〔2023〕203 号）文件，对本项目水土保持方案进行了批复。批复水土流失防治责任范围 8922 平方米。

（三）水土保持设计情况

2023 年 6 月 6 日，国网江苏省电力有限公司以《国网江苏省电力有限公司关于江苏虹景新材料有限公司新材料项目 220 千伏配套工程初步设计的批复》（苏电建初设批复〔2023〕20 号）对本工程初步设计进行了批复。

（四）验收报告编制情况和主要结论

1. 验收报告编制情况

2024 年 7 月，连云港市水利规划设计院有限公司开展了水土保持设施验收报告编制工作，提交了《江苏虹景新材料有限公司新材料项目 220 千伏配套工程水土保持设施验收报告》。

2. 验收报告主要结论

工程依法编报了水土保持方案，开展了工程监理工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整。完成了水土保持方案确定的防治措施，水土保持工程质量总体合格，各项水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的防治目标值，符合水土保持设施验收条件。










（五）验收结论

该工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该工程水土保持设施通过验收。

（六）后续管护要求

运行期间加强水土保持设施管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
成员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		
	曹 巍	国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司	专 职		
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司经济技术研究院	高 工		技术评审单位
	林 杰	南京林业大学	教 授		特邀专家
	李永杰	江苏德宁建设工程咨询有限公司	工程师		水土保持方案编制单位
	张 强	连云港市水利规划设计院有限公司	助理工程师		验收报告编制单位
	程海新	盐城新源电力建设监理有限公司	总 监		监理单位
	龚任远	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	项目经理		施工单位
	黄贺军	连云港智源电力设计有限公司	设 总		设计单位