

项目 1

淮安马坝 220kV 变电站改造工程 建设项目竣工环境保护 验收调查报告表

建设单位： 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司

调查单位： 江苏省苏核辐射科技有限责任公司

编制日期：二〇二四年十月

目 录

表 1 建设项目总体情况	1
表 2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点	4
表 3 验收执行标准	7
表 4 建设项目概况	8
表 5 环境影响评价回顾	11
表 6 环境保护设施、环境保护措施落实情况	14
表 7 电磁环境、声环境监测	17
表 8 环境影响调查	21
表 9 环境管理及监测计划	26
表 10 竣工环保验收调查结论与建议	28

表 1 建设项目总体情况

建设项目名称	淮安马坝 220kV 变电站改造工程				
建设单位	国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司				
法人代表/授权代表	程亮		联系人	姚健	
通讯地址	淮安市清江浦区淮海南路 134 号				
联系电话	0517-83582692	传真	/	邮政编码	223002
建设地点	淮安市盱眙县				
项目建设性质	新建□改扩建√技改□	行业类别	电力供应，D4420		
环境影响报告表名称	淮安马坝 220kV 变电站改造工程环境影响报告表				
环境影响评价单位	江苏辐环环境科技有限公司				
初步设计单位	江苏科能电力工程咨询有限公司				
环境影响评价审批部门	淮安市生态环境局	文号	淮环辐（表）审〔2021〕004 号	时间	2021.3.10
建设项目核准部门	江苏省发展和改革委员会	文号	苏发改能源发〔2020〕1184 号	时间	2020.10.26
初步设计审批部门	国网江苏省电力有限公司	文号	苏电建设初设批复〔2021〕45 号	时间	2021.8.25
环境保护设施设计单位	江苏科能电力工程咨询有限公司				
环境保护设施施工单位	土建：江苏吴中建设集团有限公司 电气：江苏省送变电有限公司 线路：金湖金尚电力实业开发有限公司				
环境保护设施监测单位	江苏省苏核辐射科技有限责任公司				
投资总概算（万元）	4167	环保投资（万元）	5	环保投资占总投资比例	0.12%
实际总投资（万元）	4167	环保投资（万元）	5	环保投资占总投资比例	0.12%

淮安马坝 220kV 变电站改造工程竣工环境保护验收调查报告表

环评阶段项目 建设内容	(1) 建设马坝 220kV 变电站改造工程：现状马坝 220kV 变电站有 2 台 220kV 主变、1 台 110kV 主变，容量为 2×120MVA（#1、#2，220kV）+50MVA（#5，110kV），户外型布置；本期对变电站进行原址改造，仍采用现状 3 台主变，将 110kV 配电装置由户外 AIS 改造为户外 GIS 布置。 (2) 建设 110kV 马三/马高线改造工程：2 回，同塔双回架设段长约 0.03km，110kV 马高线单回电缆长约 0.075km，110kV 马三线与 110kV 马新线、马蒋线、马燃线电缆四回同沟敷设段长约 0.065km；拆除线路长约 0.05km，无杆塔拆除。 (3) 建设 110kV 马新线改造工程：1 回，双回设计单边挂线段长约 0.037km，与 110kV 马蒋线、马燃线电缆三回同沟敷设段长约 0.045km，与 110kV 马三线、110kV 马蒋线、马燃线电缆四回同沟敷设段长约 0.065km；拆除线路长约 0.05km，无杆塔拆除。 (4) 建设 110kV 马蒋/马燃线改造工程：2 回，同塔双回架设段长约 0.035km，同沟双回电缆敷设段长约 0.02km，与 110kV 马新线电缆三回同沟敷设段长约 0.045km，与 110kV 马三线、110kV 马新线电缆四回同沟敷设段长约 0.065km；拆除线路长约 0.05km，无杆塔拆除。 本工程 110kV 架空线路采用 1×JL/G1A-300/25 钢芯铝绞线，采用电缆型号为 ZC-YJLW03-64/110kV-1×800mm²。	项目开工 日期	2022.9
项目实际 建设内容	(1) 建设马坝 220kV 变电站改造工程：现状马坝 220kV 变电站有 2 台 220kV 主变、1 台 110kV 主变，容量为 2×120MVA（#1、#2，220kV）+50MVA（#5，110kV），户外型布置；本期对变电站进行原址改造，仍采用现状 3 台主变，将 110kV 配电装置由户外 AIS 改造为户外 GIS 布置。 (2) 建设 110kV 马三/马高线改造工程：2 回，同塔双回架设段长 0.03km，110kV 马高 761 线单回电缆长 0.075km，110kV 马三 762 线与 110kV 马新 7F16 线、马蒋 766 线、马戴 9F14 线电缆四回同沟敷设段长 0.065km；拆除线路长 0.05km，无杆塔拆除。 (3) 建设 110kV 马戴线^[1]改造工程：1 回，双回设计单边挂线段长 0.037km，与 110kV 马蒋 766 线、马新 7F16 线电缆三回同沟敷设段长 0.045km，与 110kV 马三 762 线、110kV 马蒋 766 线、马新 7F16 线电缆四回同沟敷设段长 0.065km；拆除线路长 0.05km，无杆塔拆除。 (4) 建设 110kV 马蒋/马新线^[2]改造工程：2 回，同塔双回架设段长 0.035km，同沟双回电缆敷设段长 0.02km，与 110kV 马戴 9F14 线电缆三回同沟敷设段长 0.045km，与 110kV 马三 762 线、110kV 马戴 9F14 线电缆四回同沟敷设段长 0.065km；拆除线路长 0.05km，无杆塔拆除。 本工程 110kV 架空线路采用 1×JL/G1A-300/25 钢芯铝绞线，采用电缆型号为 ZC-YJLW03-64/110kV-1×800mm²。	环保设施 投入调试 日期	2024.6

淮安马坝 220kV 变电站改造工程竣工环境保护验收调查报告表

项目建设过程 简述	本工程建设过程如下： （1）2020 年 10 月 26 日，本工程取得江苏省发展和改革委员会的核准批复（苏发改能源发〔2020〕1184 号）； （2）2021 年 1 月，本工程编制完成环境影响报告表； （3）2022 年 12 月 26 日，本工程环境影响报告表取得淮安市生态环境局的批复（淮环辐（表）审〔2021〕004 号）； （4）2021 年 8 月 25 日，本工程取得国网江苏省电力有限公司的初步设计批复（苏电建设初设批复〔2021〕45 号）； （5）2022 年 9 月 11 日，本工程开工； （6）2024 年 6 月 23 日，本工程竣工，进入环境保护设施调试期； （7）2024 年 8 月，本工程开展验收调查及验收监测。
----------------------	--

注：[1]110kV 马燃线改造段和马新线改造段互换架空通道，110kV 马燃线开断后现调度名称为 110kV 马戴 9F14 线，双回设计单回架设。

[2]110kV 马新线改为与 110kV 马蒋线同塔双回架设。

表 2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

调查范围

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）要求，验收调查范围与环境影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。

表 2-1 调查范围

调查对象	调查内容	调查范围
220kV 变电站	电磁环境	站界外 40m 范围内区域
	声环境	站界外 200m 范围内区域
	生态影响	站场围墙外 500m 范围内区域
110kV 架空线路	电磁环境	边导线地面投影外两侧各 30m 范围内的区域
	声环境	边导线地面投影外两侧各 30m 范围内的区域
	生态影响	边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 (未进入生态敏感区)
110kV 电缆线路	电磁环境	电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 (水平距离)
	生态影响	电缆管廊两侧边缘各外延 300m 内带状区域 (水平距离) (未进入生态敏感区)

环境监测因子

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测因子为：

- (1) 电磁环境：工频电场、工频磁场
- (2) 声环境：噪声

环境敏感目标

验收调查阶段环境敏感目标调查包括：环境影响评价文件中确定的环境敏感目标、环境影响评价审批文件中要求的环境敏感目标、因项目建设发生变更而新增加的环境敏感目标及环境影响评价文件遗漏的环境敏感目标。环境敏感目标包括电磁环境敏感目标、声环境保护目标、生态保护目标。

（1）电磁环境敏感目标：根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），电磁环境敏感目标为变电站及线路电磁环境影响评价需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。

（2）声环境保护目标：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），变电站及线路声环境调查范围内依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区；根据《中华人民共和国噪声污染防治法》要求，用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等的建筑物为主的区域，划定为噪声敏感建筑物集中区域。

（3）生态保护目标：变电站及线路调查范围内受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等，重点关注《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1 号）中的江苏省国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域。

根据项目现场实际情况以及对环境影响报告表中列出的环境敏感目标的现场调查，经踏勘确定，本工程 110kV 变电站调查范围内有 4 处电磁环境敏感目标及 4 处声环境保护目标；110kV 线路调查范围有 1 处电磁环境敏感目标和 1 处声环境保护目标。

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。

根据现场踏勘，本项目验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理目录（2021版）》中第三条“（一）中全部环境敏感区”。

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本工程调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目不进入且生态影响调查范围不涉及江苏省国家级生态保护红线。

对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省自然资源厅关于盱眙县2023年度生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕987号），本项目不进入且生态影响调查范围不涉及江苏省生态空间管控区域。

调查重点

- 1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容；
- 2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况；
- 3、环境敏感目标基本情况及变动情况；
- 4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况；
- 5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况；
- 6、环境质量和环境监测因子达标情况；
- 7、建设项目环境保护投资落实情况。

表 3 验收执行标准

电磁环境标准

《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1 中频率 50Hz 所对应的电场强度 4000V/m、磁感应强度 100 μ T 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。

架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

声环境标准

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。

表 3-1 本工程噪声验收执行标准

序号	工程名称		声环境质量标准	厂界环境噪声排放标准
1	淮安马坝 220kV 变电站改造工程	220kV 马坝变	2 类	2 类
		配套 110kV 输电线路	2 类	/

表 3-2 声环境验收执行标准

标准名称、标准号	标准分级	标准限值（dB(A)）	
		昼间	夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）	2 类	60	50
《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）	2 类	60	50
《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB 12523-2011）		70	55

其他标准和要求

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。

表 4 建设项目概况

项目建设地点
220kV 马坝变电站位于淮安市盱眙县马坝镇马坝村楚宁路南侧；110kV 线路位于淮安市盱眙县马坝镇马坝村境内。
主要建设内容及规模
(1) 220kV 马坝变电站：马坝 220kV 变电站原有 2 台 220kV 主变、1 台 110kV 主变，容量为 2×120MVA（#1、#2，220kV）+50MVA（#5，110kV），户外型布置；本期对变电站进行原址改造，仍采用原有 3 台主变，将 110kV 配电装置由户外 AIS 改造为户外 GIS 布置。变电站利用原有事故油池 1 座（有效容积 40m³）、化粪池 1 座。
马坝 220kV 变电站最近一期工程为#5 主变增容工程，于 2013 年 5 月在《淮安 110kV 帅庄等 6 项输变电工程竣工环境保护验收监测表》中进行竣工环保验收，于 2013 年 7 月 15 日取得原淮安市环境保护局的验收批复（淮环核验[2013]001 号）。
(2) 建设 110kV 马三/马高线改造工程：2 回，调度名称为 110kV 马高 761/马三 762 线，同塔双回架设段长 0.03km，110kV 马高 761 线单回电缆长 0.075km，110kV 马三 762 线与 110kV 马新 7F16 线、马蒋 766 线、马戴 9F14 线电缆四回同沟敷设段长 0.065km；拆除线路长 0.05km，无杆塔拆除；
(3) 建设 110kV 马戴线改造工程：1 回，调度名称为 110kV 马戴 9F14 线，双回设计单边挂线段长 0.037km，与 110kV 马蒋 766 线、马新 7F16 线电缆三回同沟敷设段长 0.045km，与 110kV 马三 762 线、110kV 马蒋 766 线、马新 7F16 线电缆四回同沟敷设段长 0.065km；拆除线路长 0.05km，无杆塔拆除；
(4) 建设 110kV 马蒋/马新线改造工程：2 回，调度名称为 110kV 马蒋 766/马新 7F16 线，同塔双回架设段长 0.035km，同沟双回电缆敷设段长 0.02km，与 110kV 马戴 9F14 线电缆三回同沟敷设段长 0.045km，与 110kV 马三 762 线、110kV 马戴 9F14 线电缆四回同沟敷设段长 0.065km；拆除线路长 0.05km，无杆塔拆除。
本工程 110kV 架空线路采用 1×JL/G1A-300/25 钢芯铝绞线，采用电缆型号为 ZC-YJLW03-64/110kV-1×800mm²。

建设项目占地及总平面布置、输电线路路径

1、工程占地

本工程对土地的占用主要表现为塔基处占地和施工期的临时占地。

本期变电站改造在原站址内进行，不新增占地；110kV 架空线路新建杆塔 3 基，塔基永久占地面积为 14m²，临时占地面积约 3284m²。

2、变电站总平面布置

220kV 马坝变电站采用户外型布置，2 台 220kV 主变（#1、#2）户外布置于变电站西侧场地中部，1 台 110kV 主变户外布置于变电站东侧场地中部，220kV 配电装置采用 GIS 户外布置于 220kV 主变区域南侧，110kV 配电装置采用 GIS 户外布置于 220kV 配电装置东侧，35kV 配电装置采用 GIS 户内布置于 220kV 主变区域北侧，事故油池位于#1 主变东侧，化粪池位于主控楼西侧。

3、输电线路路径

（1）110kV 马三/马高线改造工程：

线路起于 110kV 马三/马高线#1 塔，向北新放架空线至新立电缆终端杆后改电缆入地进站，其中 110kV 马高线利用南侧新建电缆沟向西至进站至 GIS 装置，110kV 马三线利用北侧新建电缆沟向西至进站至 GIS 装置。

（2）110kV 马戴线改造工程：

线路起于 110kV 马戴线#1 塔，向北新放架空线至新立电缆终端杆后改电缆入地利用北侧新建电缆沟向西至进站至 GIS 装置。

（3）110kV 马蒋/马新线改造工程：

线路起于 110kV 马蒋/马新线#1 塔，向北新放架空线至新立电缆终端杆后改电缆入地利用北侧新建电缆沟向西至进站至 GIS 装置。

建设项目环境保护投资

本工程投资总概算 4167 万元，其中环保投资约为 5 万元，环保投资比例 0.12%；实际总投资 4167 万元，实际环保投资 5 万元，实际环保投资比例 0.12%，见表 4-1。

表 4-1 本工程环评阶段与验收阶段环保投资变化情况一览表

序号	工程名称	环保投资估算（万元）	实际环保投资（万元）
1	马坝 220kV 变电站	站区绿化：2	站区绿化：2
2	配套 110kV 输电线路	生态恢复、水土保持：3	生态恢复、水土保持：3
合计		5	5

建设项目变动情况及变动原因

1、工程建设内容变化情况

本工程验收阶段与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。

2、敏感目标变化情况

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。

项目分期验收情况

本次验收的淮安马坝 220kV 变电站改造工程一次建成，不存在分期验收情况。

表 5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论

1、生态环境

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对破坏的植被按土地用途进行恢复，对周围植被的影响较小。

对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），本项目变电站及线路生态环境评价范围内不涉及江苏省生态空间保护区域，本项目符合江苏省生态空间管控区域规划。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本工程变电站评价范围内涉及盱眙县马坝镇地下水饮用水水源保护区二级保护区，变电站距离二级保护区最近距离约340m。

2、电磁环境

电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响；220kV、110kV配电装置采用户外GIS布置。本工程线路保证足够的导线高度，线路沿线的电磁环境保护目标处各楼层的工频电场强度、工频磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT公众曝露限值要求；经过耕地、园地、道路等场所，导线下方距地面1.5m高度处的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场强度10kV/m的限值要求。部分输电线路采用电缆敷设，利用屏蔽作用降低输电线路对周围电磁环境的影响。

3、声环境

施工时选用低噪声施工设备，尽量错开高噪声设备使用时间，夜间不施工。

本期工程变电站不新增噪声源。架空线路建设时通过采用表面光滑的导线等措施，以降低可听噪声，对周围环境的声环境影响很小。

4、水环境

施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理；变电站及输电线路施工人员产生的生活污水利用变电站内原有化粪池，化粪池定期清理，不外排。

变电站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活污水经站内化粪池处理后，定期清理，不外排。

5、固体废物

施工建筑垃圾和生活垃圾及时清运。

变电站巡视人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理。

变电站内的蓄电池作为应急备用电源使用，只有在事故时才会使用备用电池，蓄电池的使用频率较低，一般不进行更换。当蓄电池需要更换时，更换的废铅蓄电池直接由国网江苏省电力有限公司统

一回收至固定废铅蓄电池暂存处，不在变电站内存放，建设单位需向所在地生态环境主管部门申报并交由有危险废物经营许可证的机构收集、贮存、利用、处置。

变压器运行稳定性较高，一般情况下15年大修一次，更换变压器油。变压器日常维护过程中变压器油可以循环使用或再利用，当变压器运行发生故障时，则需要对变压器进行更换和拆解，产生的废变压器油直接由有危险废物经营许可证回收，不在变电站内存放，建设单位须向所在地生态环境主管部门申报并交由有危险废物经营许可证的机构收集、贮存、利用、处置，不得丢弃。

6、环境风险

变电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，事故情况下可能发生变压器油的泄漏。

马坝220kV变电站中，主变下方设有事故油坑，变电站内设置1座事故油池，事故油池与事故油坑相连，且具备油水分离功能。一旦发生事故，事故油拟进行回收处理，事故油污水交由有资质的单位处理。本期工程不新增主变等含油设备，不新增环境风险。

综上所述，淮安马坝220kV变电站改造工程符合国家产业政策，符合区域总体规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场、噪声等对周围环境影响较小，从环保角度分析，淮安马坝220kV 变电站改造工程的建设和可行。

环境影响评价文件批复意见

本项目于 2021 年 1 月委托江苏辐环环境科技有限公司编制完成了《淮安马坝 220kV 变电站改造工程环境影响报告表》，并已于 2021 年 3 月 10 日取得淮安市生态环境局的批复（淮环辐（表）审〔2021〕004 号）。

环评批复主要意见如下：

- （1）在工程建设和运行过程中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。
- （2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场满足环境标准限值要求。
- （3）项目建设应符合当地规划，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。
- （4）优化站区布置，选用低噪音设备，并采取必要的消声降噪措施，确保厂界噪声达到相应环境功能区的要求。站内需设有与主变规模等级相适应的事故油池；废弃的铅蓄电池和废变压器油应按规定进行贮存、转移、运输及处置，委托有效危险废物经营许可证具备相应处置能力的单位进行处理。
- （5）架空线路采取提高导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置等措施，以降低输电线路对周围电磁环境的影响；线路必须跨越居民住宅楼等电磁环境敏感目标时，必须保持足够的最小垂直距离，确保电磁环境敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应的要求。
- （6）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏,避免发生噪声、扬尘等扰民现象，施工结束后，应立即恢复线路沿线临时占地上的植被，减少对周围生态环境的影响。
- （7）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。
- （8）项目建设必须严格执行环保“三同时”制度。你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，将批复后的环境影响报告表送达淮安市盱眙生态环境局，项目建设期间的现场监督管理委托淮安市盱眙生态环境局负责。
- （9）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

表 6 环境保护设施、环境保护措施落实情况（附照片）

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环保设施、环保措施	环保设施、环保措施落实情况，相关要求未落实的原因
前期	生态影响	项目建设应符合当地规划，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。	已落实： 项目站址、路径取得具体规划部门意见且符合当地城镇发展规划，按照规划意见进行设计。
	污染影响	（1）变电站电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响；220kV、110kV 配电装置采用户外 GIS 布置。 （2）架空线路采取提高导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置等措施，以降低输电线路对周围电磁环境的影响。 （4）优化站区布置，选用低噪音设备，并采取必要的消声降噪措施。 （5）变电站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活污水经站内化粪池处理后，定期清理，不外排。 （6）站内须设有事故油池。	已落实： （1）变电站对带电设备安装了接地装置，主变及电气设备合理布局，220kV、110kV 配电装置采用户外 GIS 布置，保证了导体和电气设备安全距离，降低了工频电场强度及磁感应强度。 （2）本工程线路提高了导线对地高度，优化了导线相间距离及导线布置方式，部分线路采用了电缆敷设，降低了输电线路电磁环境影响。 （4）变电站选用了符合设计要求的主变，总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减噪声。 （5）变电站利用原有化粪池，产生少量的生活污水经化粪池处理后，定期清理不外排。 （6）变电站利用原有事故油池（有效容积 40m³），有效容积能够满足变压器事故排放油的收集，详见图 6-1。

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环保设施、环保措施	环保设施、环保措施落实情况，相关要求未落实的原因
施工期	生态影响	(1) 工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对破坏的植被按土地用途进行恢复，对周围植被的影响较小。 (2) 加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏,避免发生噪声、扬尘等扰民现象，施工结束后，应立即恢复线路沿线临时占地上的植被，减少对周围生态环境的影响。	已落实： (1) 施工临时占地植被已全部恢复，消除了临时占地对周围植被的影响。 (2) 已加强施工期环境保护，落实了各项环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。施工完成后对施工现场及塔基、电缆周围进行了植被恢复。
	污染影响	(1) 在施工过程中做到各种物料集中堆放，场地等容易起尘的地方经常洒水，保持较高的湿度，减少地面扬尘对周围环境的影响。 (2) 施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理；变电站及输电线路施工人员产生的生活污水经临时化粪池预处理后，及时清理。 (3) 施工期采取建筑垃圾和生活垃圾分别收集后选择合理区域集中堆放并委托相关单位或环卫部门及时清运。 (4) 施工时采取选用低噪声施工设备，设置围挡，尽量错开高噪声设备使用时间，夜间不施工等措施。 (5) 严格按照环保要求和设计规范进行建设。 (6) 做好与输变电建设项目相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 (7) 加强施工期环境保护，落实各项环保措施，防止发生噪声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。	已落实： (1) 运输散体材料时密闭，施工现场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 (2) 施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理；变电站施工生活污水依托临时化粪池处理，输电线路施工人员产生的生活污水依托周围居民化粪池处理，及时清理。 (3) 施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放。建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。已拆除导线由淮安供电公司回收处置。 (4) 已选用低噪声机械设备，定期维护保养；未在夜间施工。 (5) 已严格按照环保要求及设计规范建设。 (6) 在建设过程中，建设单位会同当地政府及有关部门对居民进行合理有效宣传工作，取得了公众对输变电建设项目的理解和支持。经调查，工程建设过程中未出现环保纠纷及投诉问题。 (7) 工程在施工期落实了各项环保措施，未发生噪声和扬尘等扰民现象。

淮安马坝 220kV 变电站改造工程竣工环境保护验收调查报告表

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环保设施、环保措施	环保设施、环保措施落实情况，相关要求未落实的原因
环境保护设施调试期	生态影响	(1) 加强变电站周围和塔基下植被恢复，以改善运行环境。 (2) 项目建设必须严格执行环保“三同时”制度。	已落实： (1) 已按要求对变电站周围、线路塔基及电缆管廊周围进行植被恢复。 (2) 生态保护措施已落实并与主体工程同时投入使用。
	污染影响	(1) 变电站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活污水经站内化粪池处理后，定期清理，不外排。 (2) 工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理。变电站内的蓄电池是直流系统中不可缺少的设备。当铅蓄电池因发生故障或其他原因无法继续使用需要更换时会产生废旧铅蓄电池。在变压器维护、更换和拆解过程中会产生废变压器油。对照《国家危险废物名录》，废旧铅蓄电池和废变压器油均属于危险废物，废旧铅蓄电池的废物类别为HW49其他废物，废变压器油的废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物。废旧铅蓄电池和废变压器油须交由有资质的单位进行处理处置。 (3) 变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生，事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。 (4) 在工程运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 (5) 项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环境保护设施试运行时，建设单位应按规定程序申请竣工环保验收。 (6) 本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。	已落实： (1) 变电站工作人员所产生的生活污水经化粪池处理后，不外排，不影响周围水环境。 (2) 变电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾分类收集并由环卫部门定期清理，不外排。工程自调试期以来，未产生废矿物油 HW08(900-220-08)和废旧铅蓄电池 HW31 (900-052-31) 危险废物，今后运维中一旦产生废矿物油和废旧铅蓄电池，在淮安供电公司危废库中暂存，并定期交有资质单位进行处理处置，同时按照固废相关法规办理转移备案手续。 (3) 工程自环境保护设施调试以来，未发生过变压器漏油事故。变电站设有事故油池，事故时排出的事故油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。 (4) 已落实《报告表》所提出的环保措施，监测结果表明各项污染物达标排放，详见表 7。 (5) 本工程执行了“三同时”制度，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本工程目前正在按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）要求开展竣工环境保护验收工作。 (6) 本工程自批复下达之日起五年内开工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施未发生重大变动。

表 7 电磁环境、声环境监测

监测因子及监测频次 1、监测因子：工频电场、工频磁场 2、监测频次：监测 1 次
监测方法及监测布点 按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中布点方法，对变电站和线路的工频电场、工频磁场进行验收监测布点。
监测单位、监测时间、监测环境条件 1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司（CMA221020340440） 2、监测时间：2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 18 日 3、监测环境条件： 2024 年 8 月 30 日：晴，温度 30℃~31℃，相对湿度 43%RH~45%RH 2024 年 10 月 18 日：阴，温度 26℃，相对湿度 52%RH~56%RH

监测仪器及工况

1、监测仪器

工频场强仪

2、监测工况

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。

监测结果分析

监测结果表明，220kV 马坝变电站站界外 5m、地面 1.5m 高度各测点处处工频电场强度为 7.6V/m~224.6V/m，工频磁感应强度为 0.049 μ T~0.175 μ T；变电站周围敏感目标测点处工频电场强度为 2.3V/m~201.4V/m，工频磁感应强度为 0.034 μ T~0.212 μ T。

本工程 110kV 架空线路周围敏感目标及沿线测点处工频电场强度为 178.9V/m~316.9V/m，工频磁感应强度为 0.237 μ T~0.331 μ T；110kV 电缆线路上方测点处工频电场强度为 163.8V/m~221.2V/m，工频磁感应强度为 0.198 μ T~0.265 μ T。

监测结果表明，本次验收的变电站改造工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的控制限值要求。架空线路下方测点处工频电场能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场强度 10kV/m 的控制限值要求。

变电站周围测点处的工频电场强度低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度 4000V/m 公众曝露控制限值要求，工频电场强度仅与运行电压相关，验收监测期间输电线路运行电压已达到设计额定电压等级，因此后期运行期间，变电站周围测点处的工频电场强度仍将满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度 4000V/m 公众曝露控制限值要求。

变电站四周的工频磁感应强度为 0.034 μ T~0.212 μ T，为公众曝露限值的 0.034%~0.212%，变电站#1 主变有功占设计功率的 16.8%~40.3%，变电站#2 主变有功占设计功率的 3.1%~45.5%，变电站#5 主变有功占设计功率的 8.3%~53.1%，工频磁感应强度与主变负荷成正相关的关系，因此，当变电站主变稳定运行，主变负荷达到稳定负荷后，变电站四周的工频磁感应强度仍能低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频磁感应强度 100 μ T 的控制限值。

线路沿线测点处的工频电场强度低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m、10kV/m 控制限值，工频电场强度仅与运行电压相关，验收监测期间线路运行电压已达到设计额定电压等级，因此后期运行期间，线路测点处的工频电场强度仍将低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m、10kV/m 控制限值。

架空线路周围测点处的工频磁感应强度为 0.237 μ T~0.331 μ T，为公众曝露限值的 0.237%~0.331%，监测时线路电流占设计电流的 2.84%~22.83%，工频磁感应强度与输电线路电流成正相关的关系，因此，当输电线路达到额定电流后，线路周围测点处的工频磁感应强度约为 1.038 μ T~11.655 μ T，仍能低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频磁感应强度 100 μ T 的控制限值。

电缆线路测点处的工频磁感应强度为 0.198 μ T~0.265 μ T，为公众曝露限值的 0.198%~0.265%，监测时线路电流占设计电流的 2.15%~17.34%，工频磁感应强度与输电线路电流成正相关的关系，因此，当

输电线路达到额定电流后，电缆线路测点处的工频磁感应强度仍能低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频磁感应强度 100μT 的控制限值。
监测因子及监测频次 1、监测因子：噪声 2、监测频次：昼、夜间各监测一次
监测方法及监测布点 1、监测方法： 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）
监测单位、监测时间、监测环境条件 1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司（CMA221020340440） 2、监测时间：2024 年 8 月 30 日 3、监测环境条件：晴，温度 22℃~31℃，相对湿度 43%RH~53%RH，风速 0.8m/s~1.6m/s
监测仪器及工况 1、监测仪器： 声级计 声校准器 2、监测工况： 验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。。

监测结果分析

220kV 马坝变电站厂界各测点处昼间噪声为 42dB(A)~48dB(A)、夜间噪声为 40dB(A)~44dB(A)，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求。变电站周围保护目标处各测点处昼间噪声为 44dB(A)~45dB(A)、夜间噪声为 41dB(A)~43dB(A)，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准要求。

110kV 架空线路沿线各测点处昼间噪声为 49dB(A)~52dB(A)，夜间噪声均为 44dB(A)~46dB(A)，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准要求。

变电站和线路为稳态声源，噪声源强相对稳定，与运行负荷相关性不强。因此可以推测本项目达到设计（额定）负荷运行时，本项目 220kV 变电站和 110kV 线路周围噪声与本次监测结果相当，仍能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 及《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中相应标准限值要求。

表 8 环境影响调查

施工期
生态影响 1、生态保护目标调查 根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 根据现场踏勘，本项目验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理目录（2021版）》中第三条“（一）中全部环境敏感区”。 对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本工程调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号），本项目不进入且生态影响调查范围不涉及江苏省国家级生态保护红线。 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）和《江苏省自然资源厅关于盱眙县 2023 年度生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕987 号），本项目不进入且生态影响调查范围不涉及江苏省生态空间管控区域。 2、自然生态影响调查 根据现场调查，本工程输电线路路径主要为城市空地等地区，工程所在区域已经过多年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物资源。 本工程生态影响调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 3、农业生态影响调查 工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 4、生态保护措施有效性分析 调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态影响较小。

污染影响

变电站及线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环境的影响较小。

变电站及线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的化粪池等处理设施进行处理后，回用于农田，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清理，对周围环境影响较小。已拆除导线由淮安供电公司回收处置。

环境保护设施调试期

生态影响

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复措施，未发现施工弃土随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水土流失问题的现象。本工程变电站改建工程在原站址内建设，线路塔基、电缆管廊建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。

污染影响

1、电磁环境调查

本工程变电站优化了站区布局，220kV、110kV 配电装置采用户外 GIS 布置，所有带电设备均安装了接地装置，降低了静电感应。验收监测结果表明，变电站运行时产生的工频电场、工频磁场满足控制限值要求。

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度，部分线路采用电缆敷设，减少了对周围电磁环境的影响。验收监测结果表明，输电线路沿线测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场强度 4000V/m 和工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求。架空线路下方测点处工频电场能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场强度 10kV/m 的控制限值要求。

架空输电线路提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响，经验收现场调查，本工程线路未跨越居民区等环境敏感目标。

2、声环境影响调查

本次验收的 220kV 马坝变电站在设备选型时采用了符合设计要求的主变，总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减噪声。验收监测结果表明，本次验收的 220kV 马坝变电站厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。变电站周围声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。

3、水环境影响调查

本次验收的 220kV 马坝变电站属于无人值守变电站，变电站利用原有化粪池，产生少量的生活污水经化粪池处理后，定期清理不外排。

4、固体废物影响调查

220kV 马坝变电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾分类收集并由环卫部门定期清理，不外排。工程自调试期以来，未产生废矿物油 HW08(900-220-08)和废旧铅蓄电池 HW31（900-052-31）危险废物，今后运维中一旦产生废矿物油和废旧铅蓄电池交有资质单位进行处理处置，同时按照固废相关法规办理转移备案手续。

5、突发环境事件防范及应急措施调查

输变电建设项目在运行过程中可能引发环境风险事故隐患主要为变压器油及含油废水外泄。

国家电网有限公司根据有关法规及要求编制了《国家电网有限公司突发环境事件应急预案》，淮安供电公司亦根据文件内容相应制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自调试期以来，未发生过环境风险事故。

本次验收的 220kV 马坝变电站内设有事故油池。变压器下方设置了事故油坑，事故油坑与事故油池相连，采取防渗防漏措施。变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的油经事故

油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。220kV 马坝变电站变压器事故排放油防治措施检查结果见表 8-1。事故油池有效容积能够满足变压器事故排放油的收集。

表 8-1 竣工环保验收变压器事故排放油防治措施检查结果

序号	项目名称	变电站名称	主变油量		油污防治措施	落实情况
1	淮安马坝 220kV 变电站改造工程	220kV 马坝变电站	#1 主变	31.91t (35.7m ³)	事故油池 (有效容积 40m ³)	原有 事故油池
			#2 主变	33t (36.9m ³)		
			#5 主变	21.73t (24.3m ³)		

注：温度在 20℃时，正常值（一般情况下）变压器油密度为 0.895t/m³

按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）规范要求，新建事故油池有效容积能够满足变压器贮存最大油量的 100%要求。

表 9 环境管理及监测计划

环境管理机构设置

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。

(1) 施工期

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。淮安供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，公司设立了环保管理机构，设有环保专职。

(2) 环境保护设施调试期

变电站运行期环境保护日常管理由变电工区负责；输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；淮安供电公司对运行期环境保护进行监督管理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握项目附近的电磁环境及声环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。

环境监测计划落实情况

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投入调试期后结合竣工环境保护验收监测一次，其后有环保投诉时进行监测。

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对输变电建设项目电磁环境和声环境进行了环保竣工验收监测。

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。

表 9-1 运营期监测计划

序号	名称		内容
1	工频电场 工频磁场	点位布设	变电站厂界、线路及附近环境敏感目标
		环境监测因子	工频电场强度 (kV/m)、工频磁感应强度 (μT)
		监测方法	《交流输变电工程电磁环境监测方法 (试行)》(HJ681-2013)
		监测频次和时间	变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次, 变电站日常监测频次为 1 次/4 年, 昼间监测一次, 其后有群众反映时进行监测; 线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次, 其后有群众反映时进行监测。
2	噪声	点位布设	变电站厂界、线路及附近环境敏感目标
		环境监测因子	昼间、夜间等效声级, Leq, dB(A)
		监测方法	《声环境质量标准》(GB3096-2008) 及《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
		监测频次和时间	变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次, 变电站日常监测频次为 1 次/4 年, 昼间、夜间各监测一次, 其后有群众反映时进行监测; 线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次, 其后有群众反映时进行监测。 主要声源设备大修前后, 应对变电站工程厂界排放噪声和周围声环境保护目标环境噪声进行监测, 监测结果向社会公布。

环境保护档案管理情况

建设单位建立了环保设施运行台帐, 各项环保档案资料 (如环境影响报告、环评批复、项目核准批复、初步设计及批复等) 及时归档, 由档案管理员统一管理, 负责登记归档并保管。

环境管理状况分析

经过调查核实, 施工期及运行期环境管理状况较好, 认真落实、实施了环境影响报告表及其批复提出的环保措施。

- (1) 建设单位环境管理组织机构健全。
- (2) 环境管理制度完善。
- (3) 环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。

表 10 竣工环保验收调查结论与建议

调查结论

根据对淮安供电公司淮安马坝 220kV 变电站改造工程的环境现状监测以及对各工程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。

1、工程基本情况

本次验收的输变电工程为淮安马坝 220kV 变电站改造工程。建设内容具体为：

（1）建设马坝 220kV 变电站改造工程：现状马坝 220kV 变电站有 2 台 220kV 主变、1 台 110kV 主变，容量为 $2 \times 120\text{MVA}$ （#1、#2，220kV）+50MVA（#5，110kV），户外型布置；本期对变电站进行原址改造，仍采用现状 3 台主变，将 110kV 配电装置由户外 AIS 改造为户外 GIS 布置。

（2）建设 110kV 马三/马高线改造工程：2 回，同塔双回架设段长 0.03km，110kV 马高 761 线单回电缆长 0.075km，110kV 马三 762 线与 110kV 马新 7F16 线、马蒋 766 线、马戴 9F14 线电缆四回同沟敷设段长 0.065km；拆除线路长 0.05km，无杆塔拆除。

（3）建设 110kV 马戴线改造工程：1 回，双回设计单边挂线段长 0.037km，与 110kV 马蒋 766 线、马新 7F16 线电缆三回同沟敷设段长 0.045km，与 110kV 马三 762 线、110kV 马蒋 766 线、马新 7F16 线电缆四回同沟敷设段长 0.065km；拆除线路长 0.05km，无杆塔拆除。

（4）建设 110kV 马蒋/马新线改造工程：2 回，同塔双回架设段长 0.035km，同沟双回电缆敷设段长 0.02km，与 110kV 马戴 9F14 线电缆三回同沟敷设段长 0.045km，与 110kV 马三 762 线、110kV 马戴 9F14 线电缆四回同沟敷设段长 0.065km；拆除线路长 0.05km，无杆塔拆除。

本工程 110kV 架空线路采用 $1 \times \text{JL/G1A-300/25}$ 钢芯铝绞线，采用电缆型号为 ZC-YJLW03-64/110kV- $1 \times 800\text{mm}^2$ 。

本项目总投资 4167 万元，其中环保投资 5 万元。

2、环境保护措施落实情况

本次验收的淮安马坝 220kV 变电站改造工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。

3、生态影响调查

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。

根据现场踏勘，本项目验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理目录（2021版）》中第三条“（一）中全部环境敏感区”。

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2022),本工程调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发〔2018〕74号),本项目不进入且生态影响调查范围不涉及江苏省国家级生态保护红线。

对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发〔2020〕1号)和《江苏省自然资源厅关于盱眙县 2023 年度生态空间管控区域调整方案的复函》(苏自然资函〔2023〕987号),本项目不进入且生态影响调查范围不涉及江苏省生态空间管控区域。

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施,变电站及线路周围的土地已恢复原貌,变电站、线路塔基及电缆管廊建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化,未对周围的生态环境造成破坏。

4、电磁环境影响调查

本次验收的淮安马坝 220kV 变电站改造工程调试期间,变电站和输电线路测点处的工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。

5、声环境影响调查

本次验收的变电站厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。变电站周围环境保护目标测点处噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

6、水环境影响调查

本次验收 220kV 马坝变电站属于无人值守变电站,变电站建有化粪池,产生少量的生活污水经化粪池处理后,定期清理不外排。

7、固体废物环境影响调查

变电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾分类收集并由环卫部门定期清理,不外排。工程自调试期以来,未产生废矿物油 HW08(900-220-08)和废旧铅蓄电池 HW31(900-052-31)危险废物,今后运维中一旦产生废矿物油和废旧铅蓄电池由淮安供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求,依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。

8、突发环境事件防范及应急措施调查

淮安供电公司制定了严格的检修操作规程及风险应急预案,工程自环境保护设施调试期以来,未发生过重大的环境风险事故。

本次验收的 220kV 马坝变电站设有事故油池,有效容积满足《火力发电与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)的要求,变电站运行期正常情况下,变压器无漏油产生。事故时排出的油经事故油池统一收集,交由有资质单位回收处理,不外排。

9、环境管理及监测计划落实情况调查

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

10、验收调查总结论

综上所述，淮安供电公司本次验收的输变电工程为淮安马坝 220kV 变电站改造工程，该工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。

建议

加强变电站和输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。