

扬州大洋、一川~李典改接秀清变电站 110 千伏线路工程竣工环境保护验收意见

2025 年 4 月 29 日，国网江苏省电力有限公司在南京召开了扬州大洋、一川~李典改接秀清变电站 110 千伏线路工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设管理单位国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司，技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，设计单位扬州浩辰电力设计有限公司，施工单位中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司，监理单位江苏兴力工程管理有限公司新兴分公司，环评单位江苏通凯生态环境科技有限公司，验收调查单位江苏省苏核辐射科技有限责任公司，验收监测单位江苏省苏核辐射科技有限责任公司。会议特邀专家 2 名，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程包括 4 项子工程，分别为：秀清~大洋 110 千伏线路工程、秀清~一川 110 千伏线路工程、秀清~新民（扬州段）110 千伏线路工程、李典~新坝 T 接新民（扬州段）110 千伏线路工程。（1）秀清~大洋 110 千伏线路工程：110 千伏秀洋 858 线，1 回，线路路径总长 0.53 公里，全线双设单敷电缆线路，恢复现

有 110 千伏李洋 7A3 线单回架空线路路径长 0.17 公里。(2) 秀清~一川 110 千伏线路工程：110 千伏秀川 85H 线，1 回，线路路径总长 2.542 公里，其中新建双回双敷电缆线路 0.53 公里（与秀清~新民（扬州段）110 千伏线路同沟敷设），新建单回敷设电缆 0.02 公里，新建同塔四回（预留一回）线路 1.744 公里（秀清~一川、秀清~新民、李典~新坝 T 接新民同塔），新建单回架空线路 0.248 公里。(3) 秀清~新民（扬州段）110 千伏线路工程：110 千伏秀民 85F 线，1 回，线路路径总长 2.294 公里，其中新建双回双敷电缆线路 0.53 公里（与秀清~一川 110 千伏线路同沟敷设），新建同塔双回架空线路 0.02 公里（与李典~新坝 T 接新民（扬州段）110 千伏线路同塔），新建同塔四回（预留一回）线路 1.744 公里（秀清~一川、秀清~新民、李典~新坝 T 接新民同塔）。(4) 110 千伏李斯 7A4 线新民支线：1 回，线路路径总长 1.829 公里，其中新建单回单敷电缆线路 0.065 公里，新建同塔双回架空线路 0.02 公里（与秀清~新民（扬州段）110 千伏线路同塔），新建同塔四回（预留一回）线路 1.744 公里（秀清~一川、秀清~新民、李典~新坝 T 接新民同塔）。

本工程总投资额为 2236 万元，其中环保投资为 28 万元，约占总投资的 1.25%。工程于 2023 年 12 月开工，2025 年 1 月竣工并进入环境保护设施调试期。

二、工程变动情况

本工程于 2023 年 7 月取得扬州市生态环境局《关于扬州大洋、一川~李典改接秀清变电站 110 千伏线路工程项目环境影响报告表的批复》（扬环辐审〔2023〕06-01 号），对照《输变电

建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84号），本工程实际建成后的工程性质、地点、规模、采用的生产工艺、已采取的环境保护措施等均与环评报告基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；电磁环境和声环境监测值均符合验收要求。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。











六、后续要求

进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长： 

2025年4月29日

扬州大洋、一川~李典改接秀清变电站 110 千伏 线路工程竣工环保验收会验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
组员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		
	濮文青	国电环境保护研究院 有限公司	研 高		特邀专家
	郝天明	国电环境保护研究院 有限公司	高 工		
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		技术审评 单位
	黄一凡	国网江苏省电力有限公司 扬州供电分公司	高 工		建设管理 单位
	马峥嵘	扬州浩辰电力设计 有限公司	工程师		设计单位
	吴建胜	中国能源建设集团江苏省 电力建设第一工程有限公	工程师		施工单位
	万里江	江苏兴力工程管理有限 公司新兴分公司	工程师		监理单位
	严 洁	江苏通凯生态环境 科技有限公司	工程师		环评单位
	葛晓阳	江苏省苏核辐射科技 有限责任公司	高 工		验收报告 编制单位
	刘 云	江苏省苏核辐射科技 有限责任公司	工程师		验收监测 单位