

江苏陈家港电厂～潘荡单π入滨响变 500 千伏线路工程（江苏盐城滨海港（月亮湾） 电厂扩建机组 500 千伏送出工程） 竣工环境保护验收意见

2025 年 5 月 29 日，国网江苏省电力有限公司在盐城召开了江苏陈家港电厂～潘荡单π入滨响变 500 千伏线路工程（江苏盐城滨海港（月亮湾）电厂扩建机组 500 千伏送出工程）竣工环境保护验收会。参加会议的有：技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，建设管理单位国网江苏省电力有限公司建设分公司、国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司，工程设计单位中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司，施工单位江苏省送变电有限公司，监理单位国网江苏省电力工程咨询有限公司，环评单位江苏通凯生态环境科技有限公司，验收调查单位中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司，验收监测单位南京宁亿达环保科技有限公司。会议特邀专家 2 名，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本项目具体情况如下：

（1）滨响 500 千伏变电站间隔扩建工程：本期滨响 500 千伏变电站前期工程预留场地内扩建 500 千伏出线间隔 2 回，分别至陈家港电厂 1 回、至潘荡 1 回。

（2）陈家港~潘荡单 π 入滨响变 500 千伏线路工程：新建架空线路路径长 16.259 公里，同塔双回架设，新建铁塔 41 基。

本项目总投资为 17100 万元，环保投资为 200 万元，环保投资占总投资的 1.17%。工程于 2024 年 10 月开工，2025 年 4 月竣工并进入环境保护设施调试期。

二、工程变动情况

本项目于 2023 年 11 月取得江苏省生态环境厅《省生态环境厅关于江苏陈家港电厂~潘荡单 π 入滨响变 500 千伏线路工程环境影响报告书的批复》（苏环审〔2023〕90 号），对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84 号），本项目实际建成后的工程性质、地点、规模、采用的生产工艺、已采取的环境保护措施等均与环评报告基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本项目按照环境影响报告书及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环境保护设施调试效果

本项目变电站间隔扩建工程不新增工作人员，不新增生

活污水、生活垃圾，不新增含油设备。站内前期工程设有一套地埋式污水处理装置和垃圾收集箱。生活污水经过地埋式污水处理装置处理后，定期清运，不排入周围环境；生活垃圾由站内垃圾桶分类收集后，委托地方环卫部门及时清运。站内前期工程已建的事故油池和事故油坑均可以满足现行的环保要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；电磁环境和声环境、变电站厂界噪声监测值均符合验收要求；固体废物得到妥善处置，对环境无影响；运行单位已制定环境风险应急预案，环境风险控制措施可行。


六、验收结论

本项目环境保护手续齐全，落实了环境影响报告书及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告符合相关技术规范，同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求















进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长：



2025年5月29日

江苏陈家港电厂~潘荡单回入滨响变 500 千伏线路工程
(江苏盐城滨海港(月亮湾)电厂扩建机组 500 千伏
送出工程)竣工环保验收会验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/ 职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
组员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		
	王文兵	江苏省辐射防护协会	高 工		特邀专家
	赵 刚	国电环境保护研究院有限公司	高 工		
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		技术审评 单位
	程 曦	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	专 职		
	戚 文	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		
	屠 鹏	国网江苏省电力有限公司 建设分公司	高 工		建设管理 单位
	王雨萌	国网江苏省电力有限公司 建设分公司	专 职		
	仲 宇	国网江苏省电力有限公司 盐城供电分公司	专 职		
	彭 伟	中国能源建设集团江苏省 电力设计院有限公司	设 总		设计单位
	顾逸佳	江苏省送变电有限公司	项目 经理		施工单位
	董向阳	国网江苏省电力工程咨询 有限公司	总 监		监理单位
	姜启帆	江苏通凯生态环境科技有 限公司	工程师		环评单位
	叶静菱	中国电力工程顾问集团华 东电力设计院有限公司	工程师		验收报告 编制单位
	王 浩	南京宁亿达环保科技有限 公司	高 工		验收监测 单位